






 Policie ČR, Krajské ředitelství policie
 Libereckého kraje
 Územní odbor Jablonec nad Nisou
 Dopravní inspektorát
 28. října 10
 460 73 Jablonec nad Nisou

Odsouhlaseno dne: 27. 7. 2026
 Č.j. KRPL: 51617 /CJ-26-180406-02
 Platnost omezena Podpis: 
 do: 30. 10. 2026 por. Bc. Roman Šustek, DiS.
 r. por. Ing. Elena Kvičalová

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
 závazné stanovisko, s předloženým návrhem
 souhlasí, neboť odpovídá bezpečným
 požadavkům na bezpečnost a plynulost
 provozu na pozemních komunikacích.

k.ú. Rádlo

	
K_JN - Rádlo, Milíře, p.č. 1033/2, svod	IP-12-4017015
Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, 40502, IČ: 24729035	Sítuační výkres širších vztahů
Zpracovatel PD: ELMOS Liberec, s.r.o., Ševčíkova 982, 46006 Liberec, IČ: 47780126	Stupeň PD: DPS
Autorizovaný projektant: Vladimír Hejral	Datum: 11 / 2025
Autorizace: 0500753	Měřítko: -
Projektant: Ing. Monika Horecká	Výkres č. C.1



VYSVĚTLIVKY


- projektované zemní kabelové vedení NN
- projektované přípojnové skříně
- projektované rozpojovací skříně
- projektované uzemnění
- stávající izolaované vrchní vedení NN
- stávající betonový sloup
- plynovod (GazNet)
- vodovod (SČVK)
- nadzemní sdělovací vedení (CETN)

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

- rozhraní ploch (asfalt, chodník, plot...)
- vnější hraně, stěny
- silnice
- tržba / vjezd
- hranice parcely

F1 - 4 m

H1 - 9 m



k.ú. Rádlo

PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NUTNO VYTÝCIT!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1
na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků
v sítích TN-C.

Elmos	
K_JN - Rádlo, Milíř, p.č. 1033/2, svod	IP-12-4017015
Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 674/8, Dáčín IV, 40502, IČ: 24729035	Koordináční situační výkres
Zpracovatel PD: ELMOS Liberec, s.r.o., Ševčíkova 982, 46006 Liberec, IČ: 47780126	Stupeň PD: DPS
Autorizovaný projektant: Vladimír Hejral	Datum: 11 / 2025
Autorizace: 0500753	Měřítko: 1:250
Projektant: Ing. Monika Horecká	Výkres č. C.3

